年間水質検査結果表

地点名	⑮ 浅原簡易水道　冷川地区内	年度	平成22年	区分	浄水

(mg/L)

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	H22.4.7	H22.5.12	H22.6.3	H22.7.9	H22.8.3	H22.9.14	H22.10.7	H22.11.8	H22.12.7	H23.1.11	H23.2.2	H23.3.2	最大値	最小値	平均値
基01	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと							0						0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.01							0.0001>						0.0001>	0.0001>	0.0001>
基04	水銀及びその化合物	0.0005							0.00005>						0.00005>	0.00005>	0.00005>
基05	セレン及びその化合物	0.01							0.001>						0.001>	0.001>	0.001>
基06	鉛及びその化合物	0.01							0.0005>						0.0005>	0.0005>	0.0005>
基07	ヒ素及びその化合物	0.01							0.001>						0.001>	0.001>	0.001>
基08	六価クロム化合物	0.05							0.001>						0.001>	0.001>	0.001>
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001>			0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	0.001>	0.001>
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.70	0.59	0.54	0.62	0.77	0.78	0.69	0.62	0.53	0.69	0.56	0.76	0.78	0.53	0.65
基11	フッ素及びその化合物	0.8	0.32			0.31			0.38			0.54			0.54	0.31	0.39
基12	ホウ素及びその化合物	1.0							0.02>						0.02>	0.02>	0.02>
基13	四塩化炭素	0.002							0.0001>						0.0001>	0.0001>	0.0001>
基14	１．４－ジオキサン	0.05							0.001>						0.001>	0.001>	0.001>
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	0.0002>			0.0002>			0.0002>			0.0002>			0.0002>	0.0002>	0.0002>
基16	ジクロロメタン	0.02							0.0001>						0.0001>	0.0001>	0.0001>
基17	テトラクロロエチレン	0.01							0.0001>						0.0001>	0.0001>	0.0001>
基18	トリクロロエチレン	0.03							0.0001>						0.0001>	0.0001>	0.0001>
基19	ベンゼン	0.01							0.0001>						0.0001>	0.0001>	0.0001>
基20	塩素酸	0.6	0.05>			0.06			0.06			0.05>			0.06	0.05>	0.05>
基21	クロロ酢酸	0.02	0.002>			0.002>			0.002>			0.002>			0.002>	0.002>	0.002>
基22	クロロホルム	0.06	0.0058			0.016			0.017			0.0057			0.017	0.0057	0.011
基23	ジクロロ酢酸	0.04	0.004			0.009			0.002>			0.005			0.009	0.002>	0.005
基24	ジブロモクロロメタン	0.1	0.0013			0.0014			0.0013			0.0005			0.0014	0.0005	0.0011
基25	臭素酸	0.01	0.001>			0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	0.001>	0.001>
基26	総トリハロメタン	0.1	0.0108			0.0234			0.0243			0.0086			0.0243	0.0086	0.0168
基27	トリクロロ酢酸	0.2	0.005			0.010			0.011			0.006			0.011	0.005	0.008
基28	ブロモジクロロメタン	0.03	0.0036			0.0060			0.0060			0.0024			0.0060	0.0024	0.0045
基29	ブロモホルム	0.09	0.0001			0.0001>			0.0001>			0.0001>			0.0001	0.0001>	0.0001>
基30	ホルムアルデヒド	0.08	0.003>			0.003>			0.003>			0.003>			0.003>	0.003>	0.003>
基31	亜鉛及びその化合物	1.0							0.008						0.008	0.008	0.008
基32	アルミニウム及びその化合物	0.2							0.015						0.015	0.015	0.015
基33	鉄及びその化合物	0.3							0.01>						0.01>	0.01>	0.01>
基34	銅及びその化合物	1.0							0.002						0.002	0.002	0.002
基35	ナトリウム及びその化合物	200							5.7						5.7	5.7	5.7
基36	マンガン及びその化合物	0.05							0.001>						0.001>	0.001>	0.001>
基37	塩化物イオン	200	4.1	3.9	4.1	4.6	4.6	4.9	4.5	5.0	5.0	5.3	4.9	4.8	5.3	3.9	4.6
基38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300							18						18	18	18
基39	蒸発残留物	500							56						56	56	56
基40	陰イオン界面活性剤	0.2							0.02>						0.02>	0.02>	0.02>
基41	ジェオスミン	0.00001							0.000001>						0.000001>	0.000001>	0.000001>
基42	２－メチルイソボルネオール	0.00001							0.000001>						0.000001>	0.000001>	0.000001>
基43	非イオン界面活性剤	0.02	0.005>			0.005>			0.005>			0.005>			0.005>	0.005>	0.005>
基44	フェノール類	0.005							0.0005>						0.0005>	0.0005>	0.0005>
基45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基46	ｐH値	5.8～8.6	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3	7.0	7.1
基47	味	異常でない	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	
基48	臭気	異常でない	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	
基49	色度	5	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>
基50	濁度	2	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>