年間水質検査結果表

地点名	⑩　南部簡易水道　上峠河内地区内	年度	平成22年	区分	浄水

(mg/L)

番号	定期検査項目	基準値(mg/L)	H22.4.8	H22.5.12	H22.6.3	H22.7.8	H22.8.3	H22.9.14	H22.10.8	H22.11.8	H22.12.7	H23.1.11	H23.2.2	H23.3.2	最大値	最小値	平均値
基01	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと							0						0	0	0
基03	カドミウム及びその化合物	0.01							0.0001>						0.0001>	0.0001>	0.0001>
基04	水銀及びその化合物	0.0005							0.00005>						0.00005>	0.00005>	0.00005>
基05	セレン及びその化合物	0.01							0.001>						0.001>	0.001>	0.001>
基06	鉛及びその化合物	0.01							0.0005>						0.0005>	0.0005>	0.0005>
基07	ヒ素及びその化合物	0.01							0.001>						0.001>	0.001>	0.001>
基08	六価クロム化合物	0.05							0.001>						0.001>	0.001>	0.001>
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001>			0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	0.001>	0.001>
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.86	0.86	1.1	1.3	0.87	0.75	0.70	0.83	0.77	0.93	0.82	0.89	1.2	0.75	0.88
基11	フッ素及びその化合物	0.8	0.11			0.22			0.13			0.16			0.20	0.12	0.15
基12	ホウ素及びその化合物	1.0							0.02>						0.02>	0.02>	0.02>
基13	四塩化炭素	0.002							0.0001>						0.0001>	0.0001>	0.0001>
基14	１，４－ジオキサン	0.05							0.001>						0.001>	0.001>	0.001>
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	0.0002>			0.0002>			0.0002>			0.0002>			0.0002>	0.0002>	0.0002>
基16	ジクロロメタン	0.02							0.0001>						0.0001>	0.0001>	0.0001>
基17	テトラクロロエチレン	0.01							0.0001>						0.0001>	0.0001>	0.0001>
基18	トリクロロエチレン	0.03							0.0001>						0.0001>	0.0001>	0.0001>
基19	ベンゼン	0.01							0.0001>						0.0001>	0.0001>	0.0001>
基20	塩素酸	0.6	0.05>			0.05>			0.08			0.05>			0.24	0.05>	0.09
基21	クロロ酢酸	0.02	0.002>			0.002>			0.002>			0.002>			0.002>	0.002>	0.002>
基22	クロロホルム	0.06	0.0001>			0.0002			0.0001			0.0002			0.0009	0.0002	0.0005
基23	ジクロロ酢酸	0.04	0.002>			0.002>			0.002>			0.002>			0.002>	0.002>	0.002>
基24	ジブロモクロロメタン	0.1	0.0009			0.0022			0.0013			0.0011			0.0033	0.0011	0.0022
基25	臭素酸	0.01	0.001>			0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	0.001>	0.001>
基26	総トリハロメタン	0.1	0.0021			0.0054			0.0029			0.0026			0.0085	0.0026	0.0054
基27	トリクロロ酢酸	0.2	0.002>			0.002>			0.002>			0.002>			0.002>	0.002>	0.002>
基28	ブロモジクロロメタン	0.03	0.0003			0.0007			0.0005			0.0005			0.0019	0.0005	0.0012
基29	ブロモホルム	0.09	0.0009			0.0023			0.0010			0.0008			0.0024	0.0008	0.0015
基30	ホルムアルデヒド	0.08	0.003>			0.003>			0.003>			0.003>			0.003>	0.003>	0.003>
基31	亜鉛及びその化合物	1.0							0.003						0.004	0.004	0.004
基32	アルミニウム及びその化合物	0.2							0.001>						0.001>	0.001>	0.001>
基33	鉄及びその化合物	0.3							0.01>						0.01>	0.01>	0.01>
基34	銅及びその化合物	1.0							0.001>						0.007	0.007	0.007
基35	ナトリウム及びその化合物	200							9.5						9.8	9.8	9.8
基36	マンガン及びその化合物	0.05							0.001>						0.001>	0.001>	0.001>
基37	塩化物イオン	200	12	10	14	15	12	11	11	11	11	11	12	15	15	10	12
基38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300							33						33	33	33
基39	蒸発残留物	500							83						77	77	77
基40	陰イオン界面活性剤	0.2							0.02>						0.02>	0.02>	0.02>
基41	ジェオスミン	0.00001							0.000001>						0.000001>	0.000001>	0.000001>
基42	２－メチルイソボルネオール	0.00001							0.000001>						0.000001>	0.000001>	0.000001>
基43	非イオン界面活性剤	0.02	0.005>			0.005>			0.005>			0.005>			0.005>	0.005>	0.005>
基44	フェノール類	0.005							0.0005>						0.0005>	0.0005>	0.0005>
基45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2>	0.2>	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3
基46	ｐＨ値	5.8～8.6	6.9	7.0	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1
基47	味	異常でない	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	
基48	臭気	異常でない	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	
基49	色度	5	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>
基50	濁度	2	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>