別表

単位：回／年

佐伯地域

番号	水質基準項目	基準値	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			東部簡易水道				南部簡易水道事業					津田簡易水道事業							浅原簡易水道事業		東部簡易水道事業				南部簡易水道事業						津田簡易水道事業			浅原簡易水道事業	
			永原第１水源	永原第２水源	永原第３水源	永原第４水源	土居堰内水源	越岬水源	岬第1・第2水源	岬第3水源	岬第5・第6水源	津田第１水源	津田第２水源	津田第３水源	津田第４水源	花上水源（1）	花上水源（2）	栗栖水源	浅原第1水源	浅原第2水源	光ヶ丘集会所	吉末集会所	下大町集会所	大沢集会所	友和浄化センター	佐伯苑城山団地内	久保田団地内	青光園団地内	みゆき台団地内	上岬河内地区内	岩倉キャンプ場	郷上集会所	ふれあい農園	戸屋原集会所	冷川地区内
			（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）
1	一般細菌	100個/mL以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2	大腸菌（定量） 大腸菌（定性）	検出されないこと	12	12	12	1	4	4	1	1	4	4	4	4	4	1	1	12	1	1	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	ベンゼン	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	塩素酸	0.6mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	クロロホルム	0.06mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	臭素酸	0.01mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	ブロモホルム	0.09mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	塩化物イオン	200mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	蒸発残留物	500mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	フェノール類	0.005mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
46	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
47	味	異常でないこと	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
48	臭気	異常でないこと	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
49	色度	5度以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
50	濁度	2度以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
番号	水質管理目標設定項目	目標値																																	
1	アンチモン及びその化合物	0.015mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
3	ニッケル及びその化合物	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/L以下																																	
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
6	削除	－																																	
7	削除	－																																	
8	トルエン	0.2mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
9	フタル酸ジ（２－エチルヘキシル）	0.1mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																																	
11	削除	－																																	
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																																	
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下																						1	1		1				1	1	1	1	
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下																						1	1		1				1	1	1	1	
15	農薬類	1以下																																	
16	残留塩素	1mg/L以下																																	
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L～100mg/L																																	
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下																																	
19	遊離炭酸	20mg/L以下																						1	1		1				1	1	1	1	
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	0.02mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下																																	
23	臭気強度（TON）	3以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
24	蒸発残留物	30mg/L～200mg/L																																	
25	濁度	1度以下																																	
26	ｐＨ値	7.5																																	
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上、0に近づける																						1	1		1				1	1	1	1	
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下																																	
番号	クリプトスポリジウム対策																																		
	クリプトスポリジウム及びジアルジア		4	4	4													4																	
	嫌気性芽胞菌	個/mL	12	12	12		4	4			4	4	4	4	4	1	1	12	1	1															
番号	毎日水質検査	評価																																	
	色	異常でないこと																			365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
	濁り	異常でないこと																			365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
	消毒の残留効果	0.1mg/L以上																			365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365