年間水質検査結果表

地点名	⑥ サンランド公園	年度	平成23年	区分	浄水

(mg/L)

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	H23.4.18	H23.5.17	H23.6.14	H23.7.12	H23.8.17	H23.9.13	H23.10.18								
基01	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0								
基02	大腸菌（定性）	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと							0								
基03	カドミウム及びその化合物	0.01							0.0003>								
基04	水銀及びその化合物	0.0005							0.00005>								
基05	セレン及びその化合物	0.01							0.001>								
基06	鉛及びその化合物	0.01	0.001>			0.001>			0.001>								
基07	ヒ素及びその化合物	0.01							0.001>								
基08	六価クロム化合物	0.05							0.005>								
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001>			0.001>			0.001>								
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.6	1.6	1.5	1.8	1.3	1.0	0.88								
基11	フッ素及びその化合物	0.8	0.36			0.36			0.33								
基12	ホウ素及びその化合物	1.0							0.01>								
基13	四塩化炭素	0.002							0.0002>								
基14	１．４－ジオキサン	0.05							0.005>								
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	0.004>			0.004>			0.004>								
基16	ジクロロメタン	0.02							0.002>								
基17	テトラクロロエチレン	0.01							0.001>								
基18	トリクロロエチレン	0.03							0.001>								
基19	ベンゼン	0.01							0.001>								
基20	塩素酸	0.6	0.05>			0.05>			0.06								
基21	クロロ酢酸	0.02	0.002>			0.002>			0.002>								
基22	クロロホルム	0.06	0.006>			0.006>			0.009								
基23	ジクロロ酢酸	0.04	0.004>			0.004>			0.005								
基24	ジブロモクロロメタン	0.1	0.01>			0.01>			0.01>								
基25	臭素酸	0.01	0.001>			0.001>			0.001>								
基26	総トリハロメタン	0.1	0.01>			0.01>			0.03								
基27	トリクロロ酢酸	0.2	0.02>			0.02>			0.02>								
基28	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003>			0.003>			0.006								
基29	ブロモホルム	0.09	0.009>			0.009>			0.009								
基30	ホルムアルデヒド	0.08	0.008>			0.008>			0.008>								
基31	亜鉛及びその化合物	1.0							0.03								
基32	アルミニウム及びその化合物	0.2							0.02>								
基33	鉄及びその化合物	0.3							0.01>								
基34	銅及びその化合物	1.0							0.05								
基35	ナトリウム及びその化合物	200							6.0								
基36	マンガン及びその化合物	0.05							0.005>								
基37	塩化物イオン	200	12	12	10	10	9.7	7.5	7.8								
基38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300							22								
基39	蒸発残留物	500							73								
基40	陰イオン界面活性剤	0.2							0.02>								
基41	ジェオスミン	0.00001															
基42	２－メチルイソボルネオール	0.00001															
基43	非イオン界面活性剤	0.02	0.005>			0.005>			0.005>								
基44	フェノール類	0.005							0.0005>								
基45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5								
基46	ｐH値	5.8～8.6	6.8	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7								
基47	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基48	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	色度	5	0.5>	0.7	0.5>	0.5>	0.5>	0.5>	0.5>								
基50	濁度	2	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>								

番号	目標設定項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	H23.10.18	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
目13	ジクロロアセトニトリル	0.04							0.001>								
目14	抱水クロラール	0.03							0.002>								
目19	遊離炭酸	20							1.8								
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける							-2.5								
目28	従属栄養細菌	2000CFU/mL							180								