

年間水質検査結果表

地点名 ⑩ 南部簡易水道 上峠河内地区内

年度 平成23年

区分 浄水

(mg/L)

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	H23. 4. 12	H23. 5. 10	H23. 6. 7	H23. 7. 5	H23. 8. 9	H23. 9. 6	H23. 10. 18							
基01	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0							
基02	大腸菌 (定性)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
基02	大腸菌 (定量)	検出されないこと							0							
基03	カドミウム及びその化合物	0.01							0.0001>							
基04	水銀及びその化合物	0.0005							0.00005>							
基05	セレン及びその化合物	0.01							0.001>							
基06	鉛及びその化合物	0.01							0.0005>							
基07	ヒ素及びその化合物	0.01							0.001>							
基08	六価クロム化合物	0.05							0.001>							
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001>			0.001>			0.001>							
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.86	0.94	1.0	1.0	0.99	0.98	0.92							
基11	フッ素及びその化合物	0.8	0.15			0.14			0.12							
基12	ホウ素及びその化合物	1.0							0.02>							
基13	四塩化炭素	0.002							0.0001>							
基14	1,4-ジオキサン	0.05							0.001>							
基15	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.0002>			0.0002>			0.0002>							
基16	ジクロロメタン	0.02							0.0001>							
基17	テトラクロロエチレン	0.01							0.0001>							
基18	トリクロロエチレン	0.03							0.0001>							
基19	ベンゼン	0.01							0.0001>							
基20	塩素酸	0.6	0.05>			0.05>			0.09							
基21	クロロ酢酸	0.02	0.002>			0.002>			0.002>							
基22	クロロホルム	0.06	0.0004			0.0011			0.0006							
基23	ジクロロ酢酸	0.04	0.002>			0.002>			0.002>							
基24	ジブロモクロロメタン	0.1	0.0014			0.0053			0.0030							
基25	臭素酸	0.01	0.001>			0.001>			0.001>							
基26	総トリハロメタン	0.1	0.0034			0.0113			0.0067							
基27	トリクロロ酢酸	0.2	0.002>			0.002>			0.002>							
基28	ブロモジクロロメタン	0.03	0.0008			0.0021			0.0015							
基29	ブロモホルム	0.09	0.0008			0.0028			0.0016							
基30	ホルムアルデヒド	0.08	0.003>			0.003>			0.003>							
基31	亜鉛及びその化合物	1.0							0.003							
基32	アルミニウム及びその化合物	0.2							0.001>							
基33	鉄及びその化合物	0.3							0.01>							
基34	銅及びその化合物	1.0							0.007							
基35	ナトリウム及びその化合物	200							10							
基36	マンガン及びその化合物	0.05							0.001>							
基37	塩化物イオン	200	13	14	14	13	12	12	13							
基38	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300							44							
基39	蒸発残留物	500							90							
基40	陰イオン界面活性剤	0.2							0.02>							
基41	ジェオスミン	0.00001							0.000001>							
基42	2-メチルイソボルネオール	0.00001							0.000001>							
基43	非イオン界面活性剤	0.02	0.005>			0.005>			0.005>							
基44	フェノール類	0.005							0.0005>							
基45	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	5	0.2	0.4	0.2	0.6	0.3	0.3	0.2							
基46	pH値	5.8~8.6	7.0	7.0	7.0	7.3	7.0	7.0	6.9							
基47	味	異常でない	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し	異味無し							
基48	臭気	異常でない	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し	異臭無し							
基49	色度	5	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>							
基50	濁度	2	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>							